



2020-01-20

Bostadsrättsföreningen
Åkeslund Nr 1
Tunnlandsvägen 91
168 36 Bromma
Org. nr. 769601-8048

Riktlinjer för installation av kylanläggning

Gäller tills vidare från och med 2020-01-20

- Inga generella tillstånd ges. Varje önskemål om installation av AC/värmepump bedöms av styrelsen från fall till fall.
- Installation skall utföras av fackman på fackmannamässigt vis.
- Vid håltagning i vägg åligger det medlemmen att kontrollera att inga befintliga installationer eller armeringar skadas.
- Utrustningen får avge max 60 dBA ljudeffekt för utomhusenhet. Medlemmen ansvarar för att säkerställa att andra boende i föreningen inte störs av vare sig buller eller vibrationer.
- Utomhusenheten kräver god luftcirkulation. Om denna placeras på balkong med inglasning måste sidofönstren hållas öppna för att uppnå tillräcklig luftcirkulation.
- Utrustningen skall gå att ansluta till 230 V. Utrustningen skall ha en rekommenderad säkring på maximalt 10 ampere.
- Utrustning skall vara försedd med behållare i vilken kondensvatten samlas upp.